

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара  
(место составления акта)

« 28 » апреля 2017 г.  
(дата составления акта)  
11 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 735

По адресу/адресам: г. Самара, Кировский район, ул. Дальневосточная, 99  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица  
№ 735 от 21.03.2017

была проведена: плановая/выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного  
(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

учреждения Самарской области «Самарский молодежный пансионат для инвалидов  
психоневрологический интернат»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

планируемая – 20 рабочих дней в период с 03.04.2017 по 28.04.2017.

фактическая – 13 рабочих дней с 12.04.2017 по 28.04.2017, в том числе непосредственно на  
объекте (в организации (учреждении)) 12.04.2017 с 15 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.;  
28.04.2017 с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок фискалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 13 рабочих дней, 02 час 30 минут  
(дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при  
проведении выездной проверки) 28.03.2017 в 09 ч. 43 мин. ГБУ СО «Самарский молодежный  
пансионат для инвалидов психоневрологический интернат»  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника отдела надзорной деятельности и  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица)

профилактической работы городского округа Самара – заместитель главного государственного  
инспектора городского округа Самара по пожарному надзору Дмитриев Антон Геннадьевич

(должностных лиц), проводивших(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  
указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов  
актительств об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдającego свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Раймбердиева Наталья Владимировна заместитель  
директора по общим вопросам ГБУ СО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов  
психоневрологический интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя)

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п.п.	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо(а), допустившее(ие) нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Не представлена техническая документация, на материалы примененные в отделке стен и пола в коридоре и холле административного здания, содержащая информацию о показателях пожарной опасности.	Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ ст. 1, Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 134. п. 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. СНиП 21-01-97* п. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	ГБУ СО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов психоневрологической интернаты»
2.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации административного здания (участок между холлом и коридором; коридор (проход) основного выхода) в свету менее 1 м. (фактически 0,78 – 0,86 м.).	ФЗ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНиП 21-01-97* п. 6.27. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м — для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел. из помещений других классов функциональной пожарной опасности — более 50 чел.; 0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м — во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	ГБУ СО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов психоневрологической интернаты»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 28.04.2017 № 735/1/1, определение о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении от 28.04.2017,

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы городского округа Самара  
майор внутренней службы Дмитриев А.Г.  
«28» апреля 2017



подпись

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Трапезникова Татьяна Сергеевна Директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

ного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

« 28 » 04 2017 г.

Дмитриев А.Г.

(подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)